十堰市（市、州、直管市、林区）城市供水水质公报（42项）

填报单位：十堰市城管执法委　　核审（分管领导）：杨学林　　填写人：黄祥斌　何先刚　　发布时间：　2020年10月

序号	监测指标	指标限值	监测结果															
			十堰市水务有限公司		首创东风（十堰）水务公司				十堰市经济开区水务有限公司	郧阳区供水有限公司	丹江口市自来水有限公司	汉江集团水电公司	武当山自来水厂	郧西县丰源供水有限公司	竹山县自来水有限公司	竹溪县自来水有限公司	房县慧泉水业有限公司	
			一水厂	二水厂	花果水厂	头堰水厂	吴家沟水厂	白浪水厂	余家湾水厂	城关水厂	胡家岭一水厂	制供水车间	武当山水厂	四堰坪水厂	城关水厂	龙坝水厂	泉水湾水厂	三海水厂
1	总大肠菌群（CFU/100mL）	不得检出		未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	/	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
2	耐热大肠菌群（CFU/100mL）	不得检出		未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	/	未检出	/	未检出	未检出	未检出	未检出
3	大肠埃希氏菌（CFU/100mL）	不得检出		未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	/	/	/	/	未检出	未检出	/	/
4	菌落总数（CFU/mL）	100		未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	/	<1	未检出	未检出	27	未检出	未检出
5	砷（mg/L）	0.01		0.0004	0.00045	0.00029	<0.000068	<0.000068	/	0.00098	<0.01	/	/	<0.001	0.0005	＜0.0002	＜0.00025	＜0.00025
6	镉（mg/L）	0.005		＜0.0001	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	/	未检出	<0.005	/	/	/	未检出	＜0.00025	＜0.0005	＜0.0005
7	六价铬（mg/L）	0.05		＜0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	未检出	0.007	/	/	<0.004	未检出	＜0.008	＜0.004	＜0.004
8	铅（mg/L）	0.01		＜0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	/	未检出	<0.01	/	未检出	/	0.0003	＜0.0025	＜0.0025	＜0.0025
9	汞（mg/L）	0.001		＜0.0002	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004	/	未检出	<0.001	/	未检出	/	未检出	＜0.0001	＜0.0005	＜0.0005
10	硒（mg/L）	0.01		0.000	0.00005	0.00016	0.000053	<0.00005	/	0.00071	<0.005	/	/	<0.001	0.0075	＜0.0005	＜0.0025	＜0.0025
11	氰化物（mg/L）	0.05		＜0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	/	未检出	<0.002	/	/	<0.002	未检出	＜0.002	/	/
12	氟化物（mg/L）	1		0.1	0.10	0.10	0.064	0.071	/	0.15	0.2	/	/	<0.2	未检出	0.26	＜0.2	＜0.2
13	硝酸盐氮（mg/L）	10，地下水源限制时为20		2.39	0.76	0.64	1.5	1.7	/	4.9	1.08	1.95	未检出	<0.5	未检出	2.31	0.66	0.75
14	三氯甲烷（mg/L）	0.06		＜0.010	0.018	0.0097	0.027	0.035	/	0.0192	/	/	/	/	0.00834	＜0.0006	/	/
15	四氯化碳（mg/L）	0.002		＜0.001	<0.0005	<0.0005	0.00061	0.00069	/	未检出	/	/	/	/	0.00032	＜0.0001	/	/
16	溴酸盐（使用臭氧消毒时）（mg/L）*	0.01		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	甲醛（使用臭氧消毒时）（mg/L）*	0.9		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）（mg/L）*	0.7		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）（mg/L）*	0.7		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	色度(度）	15		＜5	5	5	5	5	<5	5	<5	<5	/	5	5	10	<5	<5
21	浑浊度（NTU）	1，水源与技术条件限制时为3		0.34	0.30	0.57	0.76	0.68	0.3	0.9	0.15	0.4	<0.5	0.28	0.49	0.94	<0.5	<0.5
22	臭和味	无异臭味	拆迁	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
23	肉眼可见物	无		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
24	pH	不小于6.5且不大于8.5		7.47	7.4	7.6	7.3	7.0	7.07	8	7.73	7.8	7.29	8.49	8.10	7.87	7.9	7.8
25	铝（mg/L）	0.2		＜0.008	0.018	0.023	0.019	0.020	/	0.035	<0.008	/	/	<0.008	0.098	0.14	/	/
26	铁（mg/L）	0.3		0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.0105	<0.05	/	/	<0.02	未检出	＜0.005	＜0.3	＜0.3
27	锰（mg/L）	0.1		0.0100	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	/	0.019	<0.05	/	/	0.011	0.0013	＜0.0001	＜0.1	＜0.1
28	铜（mg/L）	1		＜0.050	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	/	0.0012	<0.02	/	/	<0.01	0.0019	＜0.0001	＜0.2	＜0.2
29	锌（mg/L）	1		＜0.050	<0.01	<0.01	<0.01	0.41	/	0.021	<0.05	/	/	<0.01	0.011	＜0.0001	＜0.05	＜0.05
30	氯化物（mg/L）	250		3	3.0	7.3	8.1	9	22	4	3.9	/	未检出	6	3	1.3	5.16	21.7
31	硫酸盐（mg/L）	250		20	19	26	18	17	31	17.9	18	/	/	<5	23.5	15.72	29.7	30.4
32	溶固体总量（mg/L）	1000		132	130	153	98	120	141	186.5	134	/	142	410	100	127	254	209
33	总硬度（以CaCO3计）（mg/L）	450		91	108	110	73	61	86.06	146.9	107	/	217	210	119	67	224	181
34	高锰酸盐指数（mg/L）	3，水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5		0.96	1.2	1.1	1.7	2.1	1.1	1.32	1.66	1.95	0.49	0.74	0.95	2.90	/	/
35	挥发酚类（mg/L）	0.002		＜0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	/	未检出	<0.002	/	未检出	<0.002	未检出	＜0.002	/	/
36	阴离子洗涤剂（mg/L）	0.3		＜0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	/	未检出	<0.025	/	未检出	<0.05	未检出	＜0.025	/	/
37	总 α 放射性(Bq/L)	0.5		＜0.035	0.029	0.026	<0.016	0.018	/	未检出	/	/	/	/	/	/	/	/
38	总 β 放射性(Bq/L)	1		0.045	0.17	0.170	0.04	0.24	/	未检出	/	/	/	/	/	/	/	/
39	余氯（mg/L）	水中限值 4，水中余量≥0.3		0.50	0.78	0.88	0.69	0.64	0.52	0.7	0.6	0.38	0.35	/	0.61	0.55	/	/
40	一氯胺（总氯）*（mg/L）	水中限值 3，水中余量≥0.5		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
41	臭氧（O_3）*（mg/L）	水中限值 0.3		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
42	二氧化氯（ClO_2）*（mg/L）	水中限值 0.8，水中余量≥0.1		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/

备注：说明：本月汉江集团水电公司是以丹江口市疾病预防控制中心检测报告单为准 。

说明：1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》，检测结果在限值范围内即为合格 。

2、所检测指标均是供水企业出厂水 。

3、以上信息由各市州 、直管市、林区住建委审核上报 ，并对其真实性负责 ，本平台只是依据建设部《城市供水水质管理规定 》发布。

4、如水厂工艺采用氯气（液氯）消毒方式，则表格42项中序号为16、17 、18、19、40、41、42的指标不涉及；如水厂工艺采用二氧化氯消毒方式 ，则表格42项中序号 为16、17 、39、40、41的指标不涉及。