武汉（市州、直管市、林区）供水水质公报（43项）

填报人：叶婷　　核审（分管领导）：祝杰　　发布时间：2023 年 10 月

序号	监测指标	指标限值	监测结果																		
			汉口地区			汉阳地区	武昌地区			经开区	阳逻开发区	青山区		蔡甸区	东西湖		江夏	汉南		黄陂	新洲
			宗关	白鹤嘴	堤角	琴断口	白沙洲	余家头	金口	沌口	阳逻	港东一厂	港东二厂	城关	余氏墩	走马岭	龙床矶	军山水厂	纱帽水厂	前川水厂	汪家套
1	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
2	大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
3	菌落总数（CFU/mL）	100	未检出	8	未检出	8	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	17	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
4	砷（mg/L）	0.01	0.0014	0.0015	0.0013	0.0014	0.0013	0.0013	0.0012	0.0015	0.0018	<0.0005	<0.0005	0.0005	0.00067	0.00066	0.0014	0.0011	0.0015	0.0040	<0.0010
5	镉（mg/L）	0.005	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0005	<0.0005	<0.0001	<0.00006	<0.00006	<0.0005	<0.001	<0.0001	<0.00006	<0.0005
6	铬（六价）（mg/L）	0.05	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
7	铅（mg/L）	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.005	<0.005	<0.0001	<0.00007	<0.00007	<0.010	<0.001	<0.0001	<0.00007	<0.0025
8	汞（mg/L）	0.001	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.00037	0.00046	<0.0001	<0.001	<0.00005	0.00008	0.00011
9	氰化物（mg/L）	0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
10	氟化物（mg/L）	1.0	0.19	0.19	0.16	0.20	0.13	0.05	0.12	0.12	0.15	0.12	0.12	0.20	0.2	<0.1	0.18	0.14	0.16	0.1	0.19
11	硝酸盐（以N计）（mg/L）	10	1.85	1.92	1.75	2.26	1.66	1.76	1.65	1.64	1.80	1.80	1.80	1.69	1.53	1.47	1.41	1.47	1.82	0.83	1.35
12	三氯甲烷（mg/L）	0.06	0.021	0.003	0.021	0.015	0.016	0.012	0.014	0.019	0.014	0.006	0.011	0.023	0.0039	0.0191	0.026	0.007	0.025	0.0524	0.0148
13	一氯二溴甲烷（mg/L）	0.1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.000016	<0.000016	<0.000005	0.0002	0.002	<0.000016	0.000397
14	二氯一溴甲烷（mg/L）	0.06	0.004	0.002	0.005	0.003	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	<0.000015	<0.000015	0.003	0.0015	0.006	<0.000015	0.002474
15	三溴甲烷（mg/L）	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.000041	<0.000041	<0.000012	<0.0001	<0.001	<0.000041	<0.041
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.420	0.105	0.439	0.313	0.386	0.286	0.321	0.414	0.303	0.158	0.267	0.468	0.065	0.319	0.48	0.145	0.498	0.873	0.517
17	二氯乙酸（mg/L）	0.05	0.006	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	0.0139	0.0302	<0.02	<0.008	0.005	0.00910	0.003
18	三氯乙酸（mg/L）	0.1	0.019	0.006	0.010	0.015	0.009	0.008	0.007	0.011	0.009	0.009	0.008	0.018	0.0091	0.028	<0.02	0.018	0.008	0.0219	0.0062
19	溴酸盐（mg/L）	0.01	/	<0.005	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	<0.005	/	/	/	/	/	/
20	亚氯酸盐（mg/L）	0.7	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	/	/	/	/	<0.02	/	/
21	氯酸盐（mg/L）	0.7	0.07	0.09	0.15	0.06	0.11	0.14	0.14	0.08	0.08	0.21	0.17	0.22	<0.23	<0.23	/	/	0.15	<0.23	<0.005
22	色度（铂钴色度单位）(度）	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
23	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）	1	0.17	0.17	0.16	0.16	0.13	0.18	0.14	0.13	0.15	0.12	0.115	0.19	<0.5	<0.5	0.56	<0.5	0.21	<0.5	0.12
24	臭和味	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
25	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
26	pH	不小于6.5且不大于8.5	7.97	7.74	7.97	7.59	7.93	7.81	7.95	7.84	7.85	7.81	7.69	7.67	7.32	7.51	7.76	7.98	7.75	7.24	7.77
27	铝（mg/L）	0.2	0.059	0.043	0.076	0.052	0.117	0.137	0.122	0.165	0.072	0.094	0.089	0.044	0.0188	0.0354	0.106	0.1197	0.162	0.0746	0.0522
28	铁（mg/L）	0.3	0.017	0.018	0.022	0.015	0.022	0.032	0.015	0.018	0.018	<0.05	<0.05	0.017	0.0022	<0.0009	<0.10	<0.02	0.018	0.0106	<0.05
29	锰（mg/L）	0.1	0.0005	0.0002	0.0016	0.0002	0.0006	0.0011	0.0002	0.0004	0.0006	0.0002	0.0008	0.0005	0.00013	0.00016	<0.05	0.0005	0.0004	0.00127	<0.05
30	铜（mg/L）	1.0	0.0017	0.0011	0.0016	0.0012	0.0010	0.0010	0.0009	0.0010	0.0015	<0.005	<0.005	0.0016	0.00092	0.00126	<0.25	0.0013	0.0009	0.00136	<0.05
31	锌（mg/L）	1.0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.007	<0.001	<0.05	<0.05	0.003	0.003	<0.0009	<0.05	0.005	0.0012	0.0012	<0.05
32	氯化物（mg/L）	250	17.2	17.6	22.7	17.7	32.3	33.2	32.7	32.4	27.8	29	30	23.2	33	27.2	29.08	28.3	28.6	16.0	14.5
33	硫酸盐（mg/L）	250	24.1	25.3	30.1	23.3	38.1	38.3	37.6	38.3	34.3	36	36	22.3	22.5	21.9	38.7	34.9	38.8	9.40	11.3
34	溶解性总固体（mg/L）	1000	228	220	232	226	242	265	282	282	244	255	252	237	255	224	170	190	252	112	62
35	总硬度（以$CaCO_3$计）（mg/L）	450	127	141	133	127	141	146	140	143	128	142	144	130	144	142	141	144.6	140	57.7	46.04
36	高锰酸盐指数（以O_2计）（mg/L）	3	2.06	1.76	1.64	1.73	0.89	1.08	0.93	0.96	1.48	0.88	0.88	1.60	0.66	1.42	1.28	0.72	1.16	1.82	1.53
37	氨（以N计）（mg/L）	0.5	0.02	0.04	0.02	0.03	0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	<0.02	<0.02	0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.025	<0.02	0.02	0.03
38	总 α 放射性(Bq/L)	0.5（指导值）	0.011±0.006	0.020±0.009	0.015±0.006	0.026±0.009	0.013±0.007	0.012±0.007	0.025±0.009	0.013±0.007	0.010±0.006	0.015±0.010	0.009±0.009	0.008±0.004	<0.02	0.03	0.009	<0.03	0.03	0.02	<0.043
39	总 β 放射性(Bq/L)	1（指导值）	0.113±0.012	0.100±0.017	0.162±0.017	0.144±0.013	0.146±0.019	0.107±0.012	0.122±0.015	0.149±0.017	0.109±0.015	0.080±0.018	0.071±0.017	0.147±0.016	0.07	0.07	0.106	<0.05	0.08	0.07	0.065
40	游离氯（mg/L）	水中限值 2　水中余量≥0.3	1.00	1.08	1.00	0.97	1.11	1.03	1.07	0.81	0.92	0.9	1	0.91	0.71	0.64	0.8	0.65	0.7	0.73	0.82
41	总氯（mg/L）	水中限值 3　水中余量≥0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
42	臭氧(mg/L)	水中限值 0.3	/	<0.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
43	二氧化氯(mg/L)	水中限值 0.8　水中余量≥0.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注																					

说明：1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2、填写数据均为湖北省各地区供水企业出厂水所检测指标监测结果。
3、以上信息由各市州、直管市、林区供水主管部门汇总审核上报，并对其真实性负责，本平台仅依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。
4、采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时，应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时，应测定总氯。采用臭氧消毒方式时，应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时，应测定二氧化氯。采用二氧化氯和氯混合消毒剂发生器消毒方式时，应测定二氧化氯和游离氯；两项指标均应满足限制要求，至少一项指标应满足余量要求。