荆州市（市州、直管市、林区）供水水质公报（43项）

填报人：　　核审：　　发布时间：2023年 12 月

序号	监测指标	指标限值	监测结果														
			荆州市				松滋市		公安县			洪湖市		石首市	监利市		江陵县
			柳林水厂	南湖水厂	郢都水厂	纪南水厂	青峰山水厂(ClO_2消毒)	凤暴岭水厂(ClO_2消毒)	屠陵水厂(ClO_2消毒)	临江水厂(ClO_2消毒)	油江水厂(ClO_2消毒)	洪湖老闸水厂	洪湖陵园水厂	石首银龙水务自来水公司	监利市凤凰水厂	监利市中心水厂	江陵银龙水务水厂
1	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
2	大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
3	菌落总数（CFU/mL）	100	0	0	2	1	15	3	1	1	1	21	1	1	1	0	2
4	砷（mg/L）	0.01	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
5	镉（mg/L）	0.005	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
6	铬（六价）（mg/L）	0.05	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
7	铅（mg/L）	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
8	汞（mg/L）	0.001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
9	氟化物（mg/L）	0.05	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
10	氯化物（mg/L）	1	0.20	0.27	0.28	0.15	0.21	0.19	0.12	0.19	0.23	0.39	0.23	0.14	0.18	0.18	0.13
11	硝酸盐（以N计）（mg/L）	10	1.45	1.50	1.45	1.39	1.48	1.55	1.52	1.49	1.49	0.47	0.49	1.13	1.44	1.42	1.42
12	三氯甲烷（mg/L）	0.06	0.0180	0.0252	0.0305	0.0220	0.0244	0.0218	0.0107	0.0253	<0.0002	0.0357	0.0176	0.0006	0.0303	0.0388	0.0296
13	一氯二溴甲烷（mg/L）	0.1	0.000954	0.001028	0.001147	0.001042	0.000567	<0.000016	0.000951	0.001305	<0.000016	0.001652	0.000695	<0.000016	0.000322	0.000741	0.001368
14	二氯一溴甲烷（mg/L）	0.06	0.006419	0.007190	0.008005	0.006656	0.005903	0.002011	0.004095	0.007722	<0.000015	0.009117	0.004982	0.000026	0.005736	0.007769	0.007932
15	三溴甲烷（mg/L）	0.1	<0.000041	<0.000041	<0.000041	<0.000041	<0.000041	<0.000041	<0.000041	<0.000041	<0.000041	<0.000041	<0.000041	<0.000041	<0.000041	<0.000041	<0.000041
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.4173	0.5501	0.6533	0.4876	0.5111	0.3961	0.2559	0.5632	0.0000	0.7635	0.3840	0.0097	0.6046	0.7830	0.6391
17	二氯乙酸（mg/L）	0.05	0.016	0.029	0.024	0.035	0.011	0.011	0.008	0.010	0.005	0.020	0.018	0.011	0.027	0.023	0.023
18	三氯乙酸（mg/L）	0.1	0.011	0.010	0.015	0.024	<0.0044	0.009	0.012	0.010	0.005	0.006	0.019	0.011	0.018	0.014	0.015
19	溴酸盐（mg/L）	0.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	亚氯酸盐（mg/L）	0.7	/	/	/	/	<0.04	<0.04	0.10	0.35	0.46	/	/	/	/	/	/
21	氯酸盐（mg/L）	0.7	/	/	/	0.16	0.54	<0.04	<0.04	0.29	0.21	<0.04	0.12	/	/	/	/
22	色度（铂钴色度单位）(度)	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
23	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）	1	0.60	0.12	0.24	0.28	0.72	0.61	0.42	0.16	0.30	0.84	0.54	0.46	0.14	0.56	0.19
24	臭和味	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
25	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
26	pH	不小于6.5且不大于8.5	7.54	7.48	7.64	7.55	7.45	7.64	7.60	7.56	7.55	7.65	7.70	7.60	7.50	7.55	7.40
27	铝（mg/L）	0.2	0.093	0.038	0.034	0.058	0.155	0.024	0.045	0.029	0.032	0.031	0.050	<0.008	0.025	0.037	0.019
28	铁（mg/L）	0.3	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0142	<0.0001	<0.0001	0.0021	0.0145	<0.0001	0.0152	0.0038	<0.0001	<0.0001	0.0093	<0.0001
29	锰（mg/L）	0.1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0089	<0.0001	<0.0001	0.0109	<0.0001
30	铜（mg/L）	1.0	0.0004	0.0017	0.0003	0.0007	0.0007	0.0007	0.0005	0.0005	0.0006	0.0006	0.0008	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004
31	锌（mg/L）	1.0	0.0149	0.0339	0.0166	0.0205	0.0079	0.0007	0.0103	0.0090	0.0051	0.0160	0.0124	0.0035	0.0194	0.0192	0.0241
32	氯化物（mg/L）	250	25.66	24.41	24.64	25.73	24.87	23.53	27.64	26.90	25.32	33.94	32.97	6.70	24.67	23.72	23.18
33	硫酸盐（mg/L）	250	40.31	40.74	40.78	40.13	40.97	40.90	41.04	40.70	41.04	43.13	42.60	22.31	39.66	39.28	39.46
34	溶解性总固体（mg/L）	1000	199	207	202	202	206	206	209	209	207	219	217	147	206	202	209
35	总硬度（以$CaCO_3$计）（mg/L）	450	150.1	154.4	155.6	146.9	155.6	150.1	151.2	154.5	149.1	150.1	153.4	154.5	153.4	156.7	155.6
36	高锰酸盐指数（以O_2计）（mg/L）	3	1.04	1.04	0.96	1.04	1.28	1.36	1.36	1.44	1.36	1.20	1.20	1.20	1.20	1.12	1.28
37	氨（以N计）（mg/L）	0.5	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
38	总 α 放射性(Bq/L)	0.5（指导值）	0.053	0.052	0.049	0.051	0.069	0.062	0.053	0.051	0.067	0.064	0.068	0.061	0.072	0.064	0.057
39	总 β 放射性(Bq/L)	1（指导值）	0.062	0.053	0.052	0.058	0.065	0.055	0.062	0.058	0.072	0.059	0.068	0.057	0.075	0.052	0.071
40	游离氯（mg/L）	水中限值 2　　水中余量≥0.3	0.60	0.70	0.60	0.60	0.20	0.66	0.84	1.12	0.47	0.30	0.57	0.48	0.84	0.61	0.83
41	总氯（mg/L）	水中限值 3　　水中余量≥0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
42	臭氧(mg/L)	水中限值 0.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
43	二氧化氯(mg/L)	水中限值 0.8　　水中余量≥0.1	/	/	/	/	0.10	0.23	0.13	0.15	0.25	/	/	/	/	/	/

备注：/

说明：1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2、填写数据均为湖北省各地区供水企业出厂水所检测指标监测结果。
3、以上信息由各市州、直管市、林区供水主管部门汇总审核上报，并对其真实性负责，本平台仅依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。
4、采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时，应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时，应测定总氯。采用臭氧消毒方式时，应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时，应测定二氧化氯。采用二氧化氯和氯混合消毒剂发生器消毒方式时，应测定二氧化氯和游离氯；两项指标均应满足限制要求，至少一项指标应满足余量要求。