

孝感市（市州、直管市、林区）供水水质公报（扩展指标54项）

填报人：程南翔

核审（分管领导）：周雄

发布时间：2024年12月

序号	监测指标	指标限值	监测结果									
			孝感市		汉川市		应城市		安陆市	大悟县	孝昌县	云梦县
			仙女湖水厂	八一水厂	城东水厂	城南水厂	一水厂	二水厂	第三水厂	七里岗新	一水厂	增压水厂
1	贾第鞭毛虫（个/10L）	<1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	<0.1
2	隐孢子虫（个/10L）	<1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	<0.1
3	锑（mg/L）	0.005	0.00068	0.00074	<0.001	<0.001	0.00074	0.00087	0.00029	0.00028	0.00022	0.00074
4	钡（mg/L）	0.7	<0.010	<0.010	0.07	0.04	<0.010	<0.010	<0.01	<0.010	0.067	<0.010
5	铍（mg/L）	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.00020	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
6	硼（mg/L）	1.0	<0.20	<0.20	<0.2	<0.2	<0.20	<0.20	<0.02	<0.20	<0.2	<0.20
7	钼（mg/L）	0.07	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
8	镍（mg/L）	0.02	0.006	0.006	<0.005	<0.005	0.006	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	0.006
9	银（mg/L）	0.05	<0.005	<0.005	<0.0025	<0.0025	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
10	铊（mg/L）	0.0001	<0.00001	<0.00001	<0.0001	<0.0001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
11	硒（mg/L）	0.01	0.00008	0.0001	<0.001	<0.001	0.0001	0.00006	0.00006	0.00007	0.00009	0.00010
12	高氯酸盐（mg/L）	0.07	<0.002	<0.002	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
13	二氯甲烷（mg/L）	0.02	<0.0142	<0.0142	<0.02	<0.02	<0.0142	<0.0142	<0.0142	<0.0142	<0.0142	<0.0142
14	1,2-二氯乙烷（mg/L）	0.03	<0.00744	<0.00744	<0.02	<0.02	<0.00744	<0.00744	<0.00744	<0.00744	<0.00744	<0.00744
15	四氯化碳（mg/L）	0.002	0.0004	0.0007	<0.000002	<0.000002	0.0006	0.0006	0.0007	0.0001	<0.0007	0.0007
16	氯乙烯（mg/L）	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0010	<0.0010	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
17	1,1-二氯乙烯（mg/L）	0.03	<0.00012	<0.00012	<0.01	<0.01	<0.00012	<0.00012	<0.00012	<0.00012	<0.00012	<0.00012
18	1,2-二氯乙烯（总量）（mg/L）	0.05	<0.00006	<0.00006	<0.02	<0.02	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
19	三氯乙烯（mg/L）	0.02	<0.000276	<0.000276	<0.00001	<0.00001	<0.000276	<0.000276	<0.000276	<0.000276	<0.000270	<0.000276
20	四氯乙烯（mg/L）	0.04	0.000131	0.000229	<0.00003	<0.00003	0.000128	0.000128	0.0000914	0.0000786	0.0000869	0.000229
21	六氯丁二烯（mg/L）	0.0006	<0.000071	<0.000071	<0.0004	<0.0004	<0.000071	<0.000071	<0.000071	<0.000071	<0.000071	<0.000071
22	苯（mg/L）	0.01	<0.00469	<0.00469	<0.005	<0.005	<0.00469	<0.00469	<0.00469	<0.00469	<0.00469	<0.00469
23	甲苯（mg/L）	0.7	<0.00313	<0.00313	<0.005	<0.005	<0.00313	<0.00313	<0.00313	<0.00313	<0.00313	<0.00313
24	二甲苯（总量）（mg/L）	0.5	<0.00459	<0.00459	<0.0075	<0.0075	<0.00459	<0.00459	<0.00459	<0.00459	<0.00459	<0.00459
25	苯乙烯（mg/L）	0.02	<0.00495	<0.00495	<0.005	<0.005	<0.00495	<0.00495	<0.00495	<0.00495	<0.00495	<0.00495
26	氯苯（mg/L）	0.3	<0.00393	<0.00393	<0.02	<0.02	<0.00393	<0.00393	0.00457	<0.00393	<0.00393	0.00393
27	1,4-二氯苯（mg/L）	0.3	<0.000290	<0.000290	<0.0025	<0.0025	<0.00029	<0.00029	<0.00029	<0.000290	<0.000290	<0.000290
28	三氯苯（总量）（mg/L）	0.02	<0.000856	<0.000856	<0.00375	<0.00375	<0.000856	<0.000856	<0.000856	<0.000856	0.0000856	<0.000856
29	六氯苯（mg/L）	0.001	<0.000276	<0.000276	<0.00025	<0.00025	<0.000276	<0.000276	<0.000276	<0.000276	<0.000276	<0.000276
30	七氯（mg/L）	0.0004	<0.00034	<0.00034	<0.00034	<0.00034	<0.00034	<0.00034	<0.00034	<0.00034	<0.00034	<0.00034
31	马拉硫磷（mg/L）	0.25	<0.00040	<0.00040	<0.0002	<0.0002	<0.00040	<0.00040	<0.00040	<0.00040	<0.00040	<0.00040
32	乐果（mg/L）	0.006	<0.00072	<0.00072	<0.0002	<0.0002	<0.00072	<0.00072	<0.00072	<0.00072	<0.00072	<0.00072
33	灭草松（mg/L）	0.3	<0.0005	<0.0005	<0.0003	<0.0003	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
34	百菌清（mg/L）	0.01	<0.00289	<0.00289	<0.00042	<0.00042	<0.00289	<0.00289	<0.00289	<0.00289	<0.00289	<0.00289
35	呋喃丹（mg/L）	0.007	<0.0005	<0.0005	<0.000125	<0.000125	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
36	毒死蜱（mg/L）	0.03	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025	<0.00025
37	草甘膦（mg/L）	0.7	<0.025	<0.025	<0.15	<0.15	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025
38	敌敌畏（mg/L）	0.001	<0.00042	<0.00042	<0.0002	<0.0002	<0.00042	<0.00042	<0.00042	<0.00042	<0.00042	<0.00042
39	莠去津（mg/L）	0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
40	溴氯菊酯（mg/L）	0.02	<0.00101	<0.00101	<0.00101	<0.00101	<0.00101	<0.00101	<0.00101	<0.00101	<0.00101	<0.00101
41	2,4-滴（mg/L）	0.03	<0.0005	<0.0005	<0.00015	<0.00015	<0.0005	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
42	乙草胺（mg/L）	0.02	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
43	五氯酚（mg/L）	0.009	<0.0005	<0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
44	2,4,6-三氯酚（mg/L）	0.2	<0.00040	<0.00040	<0.0004	<0.0004	<0.00040	<0.00040	<0.00040	<0.00040	<0.00040	<0.00040
45	苯并（a）芘（mg/L）	0.00001	<0.000002	<0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002
46	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L）	0.008	<0.00041	<0.00041	<0.00041	<0.00041	<0.00041	0.00086	<0.00041	<0.00041	<0.00041	<0.00041
47	丙烯酰胺（mg/L）	0.0005	<0.00020	<0.00020	<0.00005	<0.00005	<0.00020	<0.00020	<0.00020	<0.00020	<0.00020	<0.00020
48	环氧氯丙烷（mg/L）	0.0004	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
49	微囊藻毒素-LR（藻类爆发情况发生时）（mg/L）	0.001	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	钠（mg/L）	200	17.53	20.07	18.4	17.4	12.27	12.92	8.74	4.82	6.1	20.07
51	挥发酚类（以苯酚计）（mg/L）	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
52	阴离子合成洗涤剂（mg/L）	0.3	<0.10	<0.10	<0.05	<0.05	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
53	2-甲基异莰醇（mg/L）	0.00001	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	0.000008	0.0000091	<0.000002	<0.000002
54	土臭素（mg/L）	0.00001	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003
备注 /												

说明：1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2、填写数据均为湖北省各地区供水企业出厂水所检测指标监测结果
3、以上信息由各市州、直管市、林区供水主管部门汇总审核上报 并对其真实性负责，本平台仅依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。