# 荆门市（市、州、直管市、林区）供水水质公报（扩展指标54项）

填报人 ： 张力天　　核审（分管领导）：　　发布时间：2024年12月

| 序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 荆门市 | 荆门市 | 荆门市 | 荆门市 | 钟祥市 | 钟祥市 | 京山市 | 沙洋县 |
| | | | 一水厂 | 二水厂 | 三水厂 | 四水厂 | 皇庄水厂 | 冯家岭水厂 | 一水厂 | 泽洋公司水厂 |
| 1 | 贾第鞭毛虫（个/10L） | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 隐孢子虫（个/10L） | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 锑（mg/L） | 0.005 | 0.00024 | 0.00026 | 0.00021 | 0.00056 | 0.00077 | 0.00077 | 0.00018 | 0.00078 |
| 4 | 钡（mg/L） | 0.7 | 0.0483 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0777 | 0.073 | 0.0721 | 0.0764 | 0.0762 |
| 5 | 铍（mg/L） | 0.002 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
| 6 | 硼（mg/L） | 1.0 | 0.0124 | 0.0128 | 0.0110 | 0.0188 | 0.0163 | 0.0160 | 0.0138 | 0.0242 |
| 7 | 钼（mg/L） | 0.07 | 0.00048 | 0.00044 | 0.00042 | 0.00291 | 0.00377 | 0.00377 | 0.00074 | 0.00403 |
| 8 | 镍（mg/L） | 0.02 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0008 |
| 9 | 银（mg/L） | 0.05 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 |
| 10 | 铊（mg/L） | 0.0001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 |
| 11 | 硒（mg/L） | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 12 | 高氯酸盐（mg/L） | 0.07 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.013 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 13 | 二氯甲烷（mg/L） | 0.02 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 |
| 14 | 1,2-二氯乙烷（mg/L） | 0.03 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 |
| 15 | 四氯化碳（mg/L） | 0.002 | <0.00088 | <0.00088 | <0.00088 | <0.00088 | <0.00088 | <0.00088 | <0.00088 | <0.00088 |
| 16 | 氯乙烯（mg/L） | 0.001 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 |
| 17 | 1,1-二氯乙烯（mg/L） | 0.03 | <0.00080 | <0.00080 | <0.00080 | <0.00080 | <0.00080 | <0.00080 | <0.00080 | <0.00080 |
| 18 | 1,2-二氯乙烯（总量）（mg/L） | 0.05 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 |
| 19 | 三氯乙烯（mg/L） | 0.02 | <0.00060 | <0.00060 | <0.00060 | <0.00060 | <0.00060 | <0.00060 | <0.00060 | <0.00060 |
| 20 | 四氯乙烯（mg/L） | 0.04 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 |
| 21 | 六氯丁二烯（mg/L） | 0.0006 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 |
| 22 | 苯（mg/L） | 0.01 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 |
| 23 | 甲苯（mg/L） | 0.7 | <0.00055 | <0.00055 | <0.00055 | <0.00055 | <0.00055 | <0.00055 | <0.00055 | <0.00055 |
| 24 | 二甲苯（总量）（mg/L） | 0.5 | <0.000725 | <0.000725 | <0.000725 | <0.000725 | <0.000725 | <0.000725 | <0.000725 | <0.000725 |
| 25 | 苯乙烯（mg/L） | 0.02 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 |
| 26 | 氯苯（mg/L） | 0.3 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 | <0.00048 |
| 27 | 1,4-二氯苯（mg/L） | 0.3 | <0.00036 | <0.00036 | <0.00036 | <0.00036 | <0.00036 | <0.00036 | <0.00036 | <0.00036 |
| 28 | 三氯苯（总量）（mg/L） | 0.02 | <0.00106 | <0.00106 | <0.00106 | <0.00106 | <0.00106 | <0.00106 | <0.00106 | <0.00106 |
| 29 | 六氯苯（mg/L） | 0.001 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
| 30 | 七氯（mg/L） | 0.0004 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 |
| 31 | 马拉硫磷（mg/L） | 0.25 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 |
| 32 | 乐果（mg/L） | 0.006 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 |
| 33 | 灭草松（mg/L） | 0.3 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 34 | 百菌清（mg/L） | 0.01 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 |
| 35 | 呋喃丹（mg/L） | 0.007 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 |
| 36 | 毒死蜱（mg/L） | 0.03 | <0.00025 | 0.00029 | <0.00025 | 0.00032 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
| 37 | 草甘膦（mg/L） | 0.7 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 |
| 38 | 敌敌畏（mg/L） | 0.001 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 |
| 39 | 莠去津（mg/L） | 0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 40 | 溴氰菊酯（mg/L） | 0.02 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 |
| 41 | 2,4-滴（mg/L） | 0.03 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 |
| 42 | 乙草胺（mg/L） | 0.02 | 0.00015 | 0.00096 | 0.00028 | 0.00107 | 0.00018 | 0.00014 | <0.00001 | 0.00021 |
| 43 | 五氯酚（mg/L） | 0.009 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 |
| 44 | 2，4，6-三氯酚（mg/L） | 0.2 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 |
| 45 | 苯并（a）芘（mg/L） | 0.00001 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 |
| 46 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 0.008 | 0.00109 | 0.00086 | 0.00098 | 0.00242 | 0.00091 | 0.00101 | 0.00098 | 0.00130 |
| 47 | 丙烯酰胺（mg/L） | 0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| 48 | 环氧氯丙烷（mg/L） | 0.0004 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 0.00008 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| 49 | 微囊藻毒素-LR（藻类爆发情况发生时）（mg/L） | 0.001 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| 50 | 钠（mg/L） | 200 | 7.37 | 4.08 | 4.07 | 12.9 | 10.50 | 10.40 | 8.64 | 18.4 |
| 51 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 52 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
| 53 | 2-甲基异莰醇（mg/L） | 0.00001 | <0.0000022 | 0.0000029 | 0.0000064 | 0.0000032 | <0.0000022 | <0.0000022 | 0.0000036 | 0.0000022 |
| 54 | 土臭素（mg/L） | 0.00001 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 |

说明：1.以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

2.所检测指标均是供水企业出厂水。

3.以上信息由各市州、直管市、林区供水主管部门审核上报，并对其真实性负责，本平台只是依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。